

Obec Blatnička
Blatnička č. 163
696 71 Blatnice pod sv. Antonínkem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
2/Šk/2024/894

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN
19. 4. 2024

Oznámení o omezení používání pitné vody distribuované

vodovodem pro veřejnou potřebu „Blatnička – vodovod“ v obci Blatnička

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. tímto jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Blatnička oznamuje, že v rámci pravidelné kontroly jakosti pitné vody byl v minulých dnech v distribuované pitné vodě zjištěn

nadlimitní obsah dusičnanů,

a proto po projednání s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve smyslu § 3a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

omezuje používání pitné vody v obci Blatnička tak, že pitnou vodu nelze používat pro přípravu kojenecké stravy a nápojů a u dětí do dovršení 8 let věku a u těhotných a kojících žen, příp. osob s poruchou metabolismu, se doporučuje omezit její spotřebu.

V odebraných vzorcích byla zjištěna koncentrace 54 – 68 mg/l, přičemž limitní hodnota je dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, 50 mg/l.

Vzorky pitné vody byly odebrány za situace, kdy kvalita surové vody byla s vysokou pravděpodobností ovlivněna přírodními vlivy, a to silně deštivým počasím. Dle dlouhodobých zkušeností dochází v období s vydatnějšími srážkami k dočasnému nárůstu dusičnanů (zejména v jarních měsících). Od roku 2004 až do letošního dubna však limit 50 mg/l nebyl nikdy překročen. V následném sušším období pak vždy došlo k výraznému poklesu obsahu dusičnanů ve vodě.

Dlouhodobá průměrná hodnota dusičnanů ve vodovodu Blatnička je 28,25 mg/l.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.:

- vyplatí obyvatelům obce dotčeným výše uvedeným omezením finanční příspěvek na nákup balené vody (podrobnosti budou sděleny v nejbližších dnech),
- okamžitě zajistila dovoz pitné vody s garantovanou kvalitou z úpravny vody Bzenec – Přívoz do sběrné studny zdroje vody vodovodu Blatnička za účelem naředení vody a tím snížení koncentrace dusičnanů
- zajistí zvýšenou četnost kontroly pitné vody – rozborů v ukazateli dusičnanů a dusitanů budou provedeny min. 1x/týden.
- zajistí za účelem ověření stanoveného rozsahu omezení užívání vody v obci Blatnička zpracování autorizovaného hodnocení zdravotních rizik


O vývoji situace budete informováni.

Prosíme o zveřejnění této informace tak, aby byla prokazatelně dostupná všem obyvatelům Vaší obce. Zejména je nutno co nejdříve předat uvedené informace rodinám s kojenci.

S pozdravem

**Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.**
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

1. k.



Ing. Petr Suchý
Technicko – provozní náměstek